

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pollution de l'eau du robinet

Information aux habitants de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel et Longaulnay

Suite à un incident survenu sur la station d'eau potable de Linquéniaac, située à Longaulnay, du fuel servant à l'alimentation d'un groupe électrogène s'est déversé dans un réservoir et le réseau de distribution d'eau potable.

8 communes directement alimentées par le réservoir concerné.

Environ 1 000 foyers (soit près de 2 500 habitants), répartis sur les communes de Bécherel, Miniac-sous-Bécherel et Longaulnay, ainsi que quelques lieux-dits sur Cardroc, Saint-Pern, Irodouer, Plouasne et la Chapelle-Chaussée, sont directement alimentés par le réservoir concerné. **Les habitants**, informés par leur fournisseur d'eau, **ne doivent pas consommer l'eau du robinet, ni l'utiliser pour prendre des douches**. Nous sommes en attente de résultats d'analyses et nos équipes font le nécessaire pour rétablir la situation.

Les lieux-dits concernés sont les suivants :

CARDROC	LA FROGERAIE
CARDROC	LA ROBINIERE
IRODOUER	27 LA MADELEINE
IRODOUER	40 LE BOIS JEAN
LA CHAPELLE-CHAUSSEE	42 LE BOIS RENAULT
LA CHAPELLE-CHAUSSEE	36 et 38 LE POINCAIS
LA CHAPELLE-CHAUSSEE	40 LA CHAUMIERE
PLOUASNE	LE TREGOU
PLOUASNE	LA LAMBOULAIE
SAINT-PERN	LA GRANDE OREE
SAINT-PERN	LIEU DIT L'EPINAY
SAINT-PERN	LIEU DIT RONCEINTURE
SAINT-PERN	LIEU DIT VILLENEUVE
SAINT-PERN	LIEU DIT LA COCHERIAIS
SAINT-PERN	LE PLACIS BOULAY

Afin de répondre aux besoins essentiels de la population, **une distribution d'eau embouteillée** est actuellement organisée et se poursuivra jusqu'au rétablissement complet de la qualité de l'eau du robinet :

-mercredi 25 mars

- à Bécherel : salle des hauts lieux - 3 rue de la Libération de 8h00 à 20h30
- à Miniac-sous-Bécherel : salle des fêtes – Place Constant Gendrot de 10h00 à 12h00 puis de 17h30 à 19h30.
- Pour les habitants des hameaux mentionnés précédemment, les équipes d'Eau du Bassin Rennais passeront directement auprès des habitants concernés. Pour les communes de Longaulnay et Saint-Perne, la mairie peut également être contactée.

Nous encourageons les habitants à s'organiser ensemble pour faciliter le transport des bouteilles, y compris auprès des personnes à mobilité réduite.

Travaux en cours

Parallèlement, des opérations de purge et de nettoyage du réservoir ainsi que des installations de la station de Linquéniaac sont en cours. Ces interventions visent un rétablissement dans les meilleurs délais de la qualité de l'eau et des usages habituels pour les habitants des 3 communes et lieux-dits concernés. Des consignes seront diffusées aux habitants pour s'assurer du retour à un bon état sanitaire de leurs installations privées (vidange des réseaux et des chauffe-eau).

Nous remercions tous les habitants pour leur patience et leur compréhension.

Contact Référent :

Laurent GENEAU
Directeur Général
Collectivité Eau du Bassin Rennais
Tél : 02.23.62.11.37 / Mob : 06.19.62.32.99
lgeneau@ebr-collectivite.fr

Contact Presse :

Maryse Crosnier
Chargée de Communication
Collectivité Eau du Bassin Rennais
Tél : 02.23.62.27.25 / Portable 06.24.47.03.86
mcrosnier@ebr-collectivite.fr

<https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/>